



МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

командира військової частини А2900
(з адміністративно-господарської діяльності)

23.12.2025

м. Житомир

№ 15212

Про затвердження та введення в дію інструкцій про заходи пожежної безпеки у військовій частині А2900

Відповідно до вимог пунктів розділу VII “Положення про пожежну безпеку в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України”, затвердженого наказом Міністра оборони України Наказ Міністерства Оборони України від 29 вересня 2014 року №685 (зі змінами), наказу Генерального штабу Збройних Сил України від 07 травня 2017 року №124 (із змінами) “Про затвердження Інструкції з діловодства в Збройних Силах України,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити та ввести в дію:
 - загальну інструкцію про заходи пожежної безпеки у військовій частині (додаток 1);
 - інструкцію про заходи пожежної безпеки у службових приміщеннях (додаток 2);
 - інструкцію про заходи пожежної безпеки черговому штабу (додаток 3);
 - інструкцію про заходи пожежної безпеки черговому військової частини (додаток 4);
 - інструкцію про заходи пожежної безпеки черговому парку (додаток 5);
 - інструкцію про заходи пожежної безпеки черговому роті (додаток 6);
 - інструкцію про заходи пожежної безпеки черговому контрольно-пропускного пункту (додаток 7);

- інструкцію про заходи пожежної безпеки в казармах (додаток 8);
- інструкцію про заходи пожежної безпеки в складі ракетно-артилерійського озброєння (додаток 9);
- інструкцію про заходи пожежної безпеки в складі автомобільного майна (додаток 10);
- інструкцію про заходи пожежної безпеки в складі бронетанкового майна (додаток 11);
- інструкцію про заходи пожежної безпеки в складі квартирно-експлуатаційної служби (додаток 12);
- інструкцію про заходи пожежної безпеки в складі військово-технічного майна (додаток 13);
- інструкцію про заходи пожежної безпеки в складі повітряно-десантної техніки і майна (додаток 14);
- інструкцію про заходи пожежної безпеки в речовому складі (додаток 15);
- інструкцію про заходи пожежної безпеки в разі користуванням пічним опаленням (додаток 16);
- інструкцію про заходи пожежної безпеки в їдальні (додаток 17);
- інструкцію про заходи пожежної безпеки пожежному постовому (патрулю) на час несення служби (додаток 18);
- інструкцію про заходи пожежної безпеки на складі палива та мастильних матеріалів (додаток 19);
- інструкцію про заходи пожежної безпеки про порядок проведення огляду майстерень, сховищ, парків, ангарів і інших небезпечних приміщень перед їх закриттям в кінці робочого дня (додаток 20);
- інструкцію про заходи пожежної безпеки черговому навчального корпусу (додаток 21);
- інструкцію про заходи пожежної безпеки при розташуванні військових частин та підрозділів табором, під час польових виходів (додаток 22);
- інструкцію про заходи пожежної безпеки в майстерні по ремонту парашутно-десантної техніки і майна (додаток 23);
- інструкцію про заходи пожежної безпеки в зарядній акумуляторній (додаток 24);
- інструкцію про заходи пожежної безпеки в складі бойової підготовки (додаток 25);
- інструкція з техніки безпеки номера чергової обслуги БП – 280 (додаток 26);
- інструкція на випадок пожежі в приміщенні № 1/1 інформаційно-телекомунікаційного вузла (додаток 27);
- інструкція черговому вузла БП-010 з техніки безпеки (додаток 28);
- інструкція з протипожежного захисту номеру чергової обслуги БП-010 (додаток 29).

2. Заступникам командира військової частини, начальникам служб військової частини, особам відповідальним за протипожежний стан об'єктів (будівель, службових приміщень тощо):

до 10 січня 2023 року забезпечити розміщення приведених вище інструкцій на відповідних місцях.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника командира військової частини А2900 та начальника групи безпеки військової служби.

4. Наказ командира військової частини А2900 №8202 від 29 листопада 2024 року вважати таким, що втратив чинність.

5. Наказ довести до особового складу в частині, що його стосується.

Командир військової частини А2900
полковник



Олександр КУПІНСЬКИЙ

ПОГОДЖЕНО:

Начальник штабу / заступник командира військової частини А2900
полковник Олександр КЛИМЕНКО

(дата) (підпис)

Помічник командира військової частини А2900 з правової роботи –начальник юридичної служби

(дата) (підпис) майор юстиції Костянтин МИРШАВКА

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у військовій частині А2900

(дата) (підпис) майор Юрій ТРОФІМЕНКО

Оформлення документу відповідає вимогам наказу Генерального штабу Збройних Сил України від 31 січня 2024 року №40 “Про затвердження Інструкції з діловодства в Збройних Силах України”.

Тимчасово виконуючий обов’язки начальника адміністративної групи штабу військової частини А2900

(дата) (підпис) молодший лейтенант Віталій ЛУК’ЯНЧУК

Проект наказу підготовлений в групі безпеки військової служби військової частини А2900

Начальник групи безпеки військової служби військової частини А2900
майор Руслан ФОМОВ

(дата) (підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом командира
військової частини А2900
від 23.12.25 № 152/2

ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
про заходи пожежної безпеки у військовій частині А2900

1. Порядок утримання території, будівель, споруд, доріг, під'їздів до них і джерел протипожежного водопостачання.

1.1. Територія військової частини, протипожежні розриви між будинками, спорудами та самі будівлі і споруди повинні утримуватися в чистоті та систематично очищатися від сміття, тари, опалого листя тощо.

На території військової частини забороняється влаштовувати звалища горючих відходів.

Дороги, проїзди і проходи до будівель, споруд, джерел протипожежного водопостачання, стаціонарних пожежних драбин, пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння мають бути завжди вільними, утримуватися справними, узимку очищатися від снігу. Забороняється довільно зменшувати нормовану ширину доріг і проїздів.

У разі будівництва на території військової частини нових будівель і споруд (у тому числі тимчасових), реконструкції, перепланування, капітального ремонту приміщень, будинків та інших споруд, їх технічного переоснащення як зі зміною, так і без зміни функціонального призначення, необхідно виконувати протипожежні вимоги, визначені нормативно-правовими документами в галузі будівельного і технологічного проектування.

Приступати до виконання вказаних вище робіт дозволяється лише за наявності проектної документації, яка пройшла попередню експертизу на відповідність нормативно-правовим актам з питань пожежної безпеки з позитивним результатом в органах пожежної безпеки Збройних Сил України.

Територія військової частини для забезпечення швидкого знаходження пожежних драбин, протипожежного обладнання, входів до будівель і споруд забезпечується зовнішнім освітленням.

У разі необхідності встановлення на вікнах приміщень, де перебувають люди, ґрат, останні повинні розкриватися, розсуватися або зніматися. Під час перебування в цих приміщеннях людей ґрати мають бути відчинені (зняті).

Установлювати глухі (незнімні) ґрати дозволяється в касах, складах, коморах, кімнатах для зберігання зброї і боєприпасів, на об'єктах торгівлі, розрахованих на одночасне перебування до 50 осіб, та в інших випадках, передбачених нормами і правилами, затвердженими в установленому порядку.

Не дозволяється розводити багаття, спалювати відходи на відстані менше 40 м від будівель і споруд.

Забороняється використовувати горища, підвальні та цокольні поверхи будівель і споруд, вентиляційні камери, електрощитові для будь-якої діяльності та зберігання устаткування, меблів тощо. Двері горищ, вентиляційних камер, електрощитових, підвалів утримуються зачиненими та опечатаними. На дверях вивішуються таблички із зазначенням місця зберігання ключів. Один комплект ключів зберігається в приміщенні чергової служби. Вікна горищ, підвалів повинні бути заклені.

1.2. Вимоги щодо утримання шляхів евакуації.

Евакуаційні шляхи і виходи утримуються вільними, нічим не захащеними і в разі виникнення пожежі повинні забезпечувати безпеку під час евакуації всіх людей, які перебувають у приміщеннях будівель і споруд.

У приміщенні, яке має один евакуаційний вихід, дозволяється одночасно розміщувати (дозволяється перебування) не більше 50 осіб.

Двері на шляхах евакуації повинні відчинятися в напрямку виходу з будівель (приміщень). Допускається влаштування дверей з відчиненням усередину приміщення в разі одночасного перебування в ньому не більше 15 чоловік, а також у санвузлах. У разі наявності людей у приміщенні двері евакуаційних виходів можуть замикатися лише на внутрішні запори, які легко відмикаються.

Килими, килимові доріжки й інші покриття підлоги на шляхах евакуації повинні надійно кріпитися до підлоги і бути помірно небезпечними щодо токсичності продуктів горіння, а також мати помірну димоутворюючу здатність.

Сходові клітки, коридори та інші шляхи евакуації мають бути забезпечені евакуаційним освітленням з основним та аварійним джерелом електроживлення. У разі перебування в будівлях

людей світильники евакуаційного освітлення повинні вмикатися з настанням сутінків, а шляхи евакуації, які не мають природного освітлення, освітлюватися постійно.

Забороняється:

влаштовувати на шляхах евакуації пороги, виступи, турнікети, розсувні і підйомні двері, такі двері, що обертаються, та інші пристрої, які перешкоджають вільній евакуації людей;

захарашувати шляхи евакуації (коридори, проходи, сходові клітки, площадки, вестибюлі, холи, тамбури тощо) меблями, обладнанням і різними матеріалами, навіть якщо вони не зменшують нормативну ширину;

забивати, замикати на навісні замки, болтові з'єднання та інші запори, що важко відкриваються зсередини, зовнішні евакуаційні виходи;

застосовувати на шляхах евакуації горючі матеріали для облицювання стін і стель, а також сходових кліток;

знімати передбачені проектом двері вестибюлів, холів, тамбурів і сходових кліток;

розвішувати на сходових клітках на стінах стенди, панно тощо.

1.3. Порядок зберігання речовин і матеріалів.

Під час зберігання різних речовин і матеріалів на складах необхідно враховувати їх пожежонебезпечні, фізико-хімічні властивості (здатність до окислення, самонагрівання, займання у разі потрапляння вологи, взаємодії з повітрям тощо), сумісність, а також ознаки однорідності речовин, що застосовуються для гасіння пожежі згідно з ГОСТом 12.1.044-91.

Матеріали та речовини у складах, коморах зберігати суворо за асортиментом, при цьому забороняється спільне зберігання легкозаймистих і горючих рідин з іншими матеріалами.

1.4. Порядок допуску і руху транспорту на території військової частини.

Забороняється стоянка транспорту в наскрізних проїздах будівель на відстані менше 10 м від проїзду та менше 5 м від пожежних гідрантів (водойм), пожежного обладнання та інвентарю, на поворотних майданчиках тупикових проїздів. Особи, відповідальні за закріплені ділянки території військової частини повинні постійно слідкувати за виконанням цього заходу.

Пожежні автомобілі військових частин гарнізону міста Житомир та Державна Служба Надзвичайних Ситуацій далі (ДСНС), які прибули для гасіння пожежі, зустрічає черговий контрольно-пропускного пункту військової частини та супроводжує до місця пожежі.

1.5. Режим куріння.

Курити в службових приміщеннях та на території військової частини забороняється, за винятком спеціально відведених місць, розташованих біля учбового корпусу, КТП, клубу та казарми поліпшеного типу які обладнано відповідними покажчиками та урнами з негорючого матеріалу.

Контроль за дотриманням режиму куріння покладається на позаштатного начальника групи безпеки військової служби військової частини та на командирів підрозділів. Порушники режиму куріння притягуються до дисциплінарної й адміністративної відповідальності згідно з вимогами чинного законодавства.

1.6. Порядок проведення вогневих та інших пожежонебезпечних робіт.

До вогневих та інших пожежонебезпечних робіт належать:
електрозварювальні, газозварювальні та газорізальні роботи;
розігрів (варіння) бітуму, смоли та клею;
користування паяльною лампою, паяльні роботи;
лакофарбувальні роботи.

Для проведення тимчасових вогневих робіт керівник структурного підрозділу, де будуть проводитися ці роботи, подає узгоджений з начальником групи безпеки військової служби військової частини рапорт на ім'я командира військової частини з конкретним зазначенням місця, виду, обсягу та терміну проведення робіт. У рапорті також вказується конкретна особа, яка буде відповідати за безпеку проведення цих робіт та контролювати їх проведення.

На підставі рапорту особа, відповідальна за проведення цих робіт, оформляє наряд-допуск установленого зразка (додаток 5 до пункту 2.6.4 Положення про пожежну безпеку в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України Наказ МОУ від 29.09.14 №685).

Після закінчення проведення робіт наряд-допуск оформляється в установленому порядку та здається начальнику групи безпеки військової служби військової частини.

1.7. Порядок утримання пожежного обладнання й інструменту.

Усі будівлі, споруди, приміщення військової частини повинні бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння. Кількість пожежного обладнання та майна для будівель і споруд (об'єктів) військових частин встановлено відповідно до спеціальних норм, викладених у додатку 13 Положення про пожежну безпеку в Міністерстві оборони України Збройних Силах України, затвердженого

Засоби пожежогасіння повинні розташовуватися так, щоб ними було легко скористатися у разі пожежі. Забороняється заставляти доступ до засобів пожежогасіння і використовувати їх не за призначенням.

Переносні вогнегасники розміщуються шляхом навішування на вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника або встановлюються в пожежні шафи поруч з пожежними кранами або на підставки.

Вогнегасники слід розміщувати так, щоб вони були захищені від попадання прямих сонячних променів, безпосередньої дії опалювальних приладів та атмосферних опадів.

Експлуатація й технічне обслуговування вогнегасників здійснюються відповідно до паспортів заводів-виготовлювачів, затверджених у встановленому порядку регламентами технічного обслуговування. Контроль за технічним станом вогнегасників покладається на начальника групи безпеки військової служби військової частини.

Для контролю за постійною готовністю вогнегасників до дій і наявністю в них заряду запірні арматура кожного вогнегасника незалежно від його типу повинна бути опломбована.

Кожний пожежний кран повинен бути укомплектований пожежним рукавом довжиною 10, 15 або 20 м однакового з ним діаметру та стволом, а також важелем для полегшення відкривання вентилів.

Пожежний рукав необхідно утримувати сухим, складеним у “гармошку” або подвійну скатку, приєднаним до крана та ствола, і не рідше одного разу в шість місяців розгортати та згортати заново.

Пожежні крани розміщуються в шафах, які мають отвори для опломбовування та візуального огляду їх без розкриття.

На дверцятах пожежних шаф із зовнішнього боку вказується після літерного індекса “ПК” порядковий номер крана та номер телефону для виклику пожежної служби військової частини А0339 та підрозділів ДСНС (101).

Пожежні крани не рідше одного разу в шість місяців підлягають технічному обслуговуванню і перевіряються шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі.

1.8. Порядок утримання пожежного зв'язку і сигналізації.

Біля всіх телефонних апаратів вивішуються бирки із зазначенням номера телефону для виклику пожежної служби військової частини А0339 та підрозділів ДСНС (101). Щоденно перед початком робочого дня (перед заступанням на чергування) перевіряється справність телефонних апаратів.

Наявні автоматичні охоронно-пожежні сигналізації (далі – ОПС) в приміщеннях військової частини повинні бути постійно у справному стані. Контроль за їх справністю та експлуатацією здійснюється особами, відповідальними за приміщення. Несправності, які впливають на працездатність ОПС, повинні усуватися негайно.

1.9. Організація перевірки об'єктів перед закриттям після закінчення робочого дня.

Щоденно у визначений час об'єкти (визначені наказом командира військової частини) перед їх закриттям повинні оглядатися в протипожежному відношенні посадовими особами, відповідальними за ці приміщення.

Особи, які проводять огляд приміщень перед їх закриттям, повинні обійти всі приміщення і встановити:

- чи проведено прибирання приміщень і території, яка прилягає до приміщень, від горючих матеріалів, ганчірок, порожньої тари, упаковки;

- чи не захаращені проходи, виходи із приміщень і підступи до пожежного обладнання й інвентарю;

- чи знято напругу в електромережах і установках рубильниками, які встановлені на розподільних щитах і вводах проводів і кабелів;

- чи не залишено майно або предмети, зберігання яких у цих приміщеннях заборонено, а також промаслений спецодяг;

- чи не торкається майно до радіаторів і труб центрального опалення та інших нагрітих поверхонь;

- чи немає запаху диму або нагрітої електромережі.

Усі недоліки, виявлені під час огляду приміщень, повинні бути усунуті до їх закриття.

Посадові особи, відповідальні за приміщення (об'єкти), ключі від них здають черговій службі.

Відкриття приміщень у неробочий час посадовими особами може проводитися за наказом начальника штабу - першого заступника командира військової частини. Огляд їх перед закриттям проводиться в присутності осіб чергової служби.

1.10. Особливості утримання електроустановок, вентиляційного та іншого інженерного обладнання, застосування опалювальних та інших нагрівальних приладів.

Установлення та використання будь-яких електронагрівальних приладів (кип'ятильників, прасок, водонагрівачів тощо) допускається лише у спеціально обладнаних і пристосованих для цієї мети приміщеннях.

Усі електроприлади в обов'язковому порядку обладнуються надійним заземленням. У разі несправності заземлення користуватися приладами забороняється.

Плавкі вставки запобіжників повинні бути калібровані із зазначенням номінального струму вставки. Застосування саморобних некаліброваних плавких вставок запобіжників забороняється.

У будівлях і спорудах улаштування й експлуатація тимчасових електромереж не дозволяється.

Усі електроштити та групові електроштити оснащуються схемами підключення споживачів із пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки).

Забороняється самостійно без представників квартирно-експлуатаційного відділення міста Житомир (далі - КЕВ) проводити будь-які роботи з ремонту, монтажу та демонтажу систем вентиляції.

У разі виникнення пожежі всі вентиляційні установки негайно знеструмлюються.

Під час експлуатації вентиляційних систем забороняється:

випалювати накопичені в повітроводах і зонтах жирові відкладення;

закривати витяжні канали, отвори й решітки;

залишати двері вентиляційних камер відчиненими, зберігати в камерах різні матеріали, устаткування тощо;

складувати впритул (на відстані менше 0,5 м) до повітроводів і устаткування горючі матеріали або негорючі матеріали в горючій упаковці.

Порядок аварійного вимкнення електрообладнання, вентиляції

Особовий склад чергової служби зобов'язаний перед заступанням на чергування перевірити справність всього електрообладнання. У разі проявів аварійних режимів роботи негайно зупинити прилад шляхом вимкнення з розетки, відключення відповідного електрошхита.

Загальне знеструмлення об'єктів військової частини проводиться фахівцями-електриками КЕВ : диспетчер КЕВ – 37-14-32.

У службових приміщеннях та на складах дозволяється використовувати лише центральне водяне (парове) опалення.

Установлення металевих печей (буржуйок) проводиться лише за наказом командира військової частини з урахуванням пунктів 31 - 35 додатка 19 до Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України.

1.11. Дії особового складу військової частини у разі виникнення пожежі.

Порядок підйому сил і засобів за пожежною тривоگوю і оповіщення посадових осіб військової частини здійснюються відповідно до Порядку залучення сил і засобів для гасіння пожежі та Плану оповіщення підрозділів, службових осіб та аварійних служб у разі пожежі у військовій частині.

Сигнали пожежної тривоги:

звук сирени автоматичної пожежної сигналізації;

голосом або по гучномовцю: "Пожежна тривога";

часті удари у дзвін (гільзу);

У разі виникнення пожежі:

Перший, хто помітив пожежу, зобов'язаний:

Негайно викликати:

по засобам зв'язку - пожежні підрозділи ДСНС за телефоном 101;

по засобам зв'язку – пожежну службу військової частини А0339 (через чергового військової частини А0339);

по радіостанції – позаштатний пожежно-рятувальний підрозділ військової частини;

По радіостанції оповістити чергового військової частини.

Приступити до гасіння пожежі всіма наявними засобами, а також до рятування людей, озброєння та інших матеріальних цінностей.

У разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби (медичну, газорятувальну тощо).

Керівництво гасінням пожежі здійснюється:

1. До прибуття пожежної обслуги військової частини А0339 та пожежного підрозділу військової частини – старшим пожежного розрахунку (кабінету, іншого приміщення), де виникла пожежа, або черговим підрозділу.

2. Під час спільної роботи пожежних підрозділів військових частин гарнізону міста Житомир та підрозділами ДСНС – оперативним штабом пожежогасіння ДСНС.

Загальне керівництво силами і засобами, які залучені до гасіння пожежі та евакуації людей, техніки та майна, здійснює командир військової частини, узгоджуючи свої дії з керівником гасіння пожежі.

Втручатися будь-кому в дії керівника гасіння пожежі забороняється.

Начальник штабу – заступник командира військової частини А2900
полковник



Олександр КЛИМЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом командира
військової частини А2900
від 23.12.25 № 15212

ІНСТРУКЦІЯ
про заходи пожежної безпеки в службових приміщеннях

1. Галузь застосування.

Інструкція визначає вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки в службових приміщеннях військової частини і є обов'язковою для вивчення та виконання всіма військовослужбовцями, працівниками військової частини та відвідувачами, які перебувають у службових приміщеннях.

2. Вимоги пожежної безпеки.

Меблі й обладнання мають розміщуватися таким чином, щоб забезпечувався вільний прохід до дверей виходу з приміщення завширшки не менше 1 м. Евакуаційні шляхи та виходи необхідно постійно утримувати вільними, нічим не захащувати.

Відходи у міру їх накопичення та після закінчення роботи слід прибирати у спеціально відведені сміттєзбірники.

Електромережі, електроприлади і апаратура повинні експлуатуватися тільки у справному стані з урахуванням вказівок і рекомендацій підприємств-виготовлювачів. У разі виявлення пошкоджень електромереж, вимикачів, розеток та інших електроприладів слід негайно вимкнути їх та вжити необхідних заходів щодо приведення у пожежобезпечний стан.

Документи, папір та інші матеріали, що можуть горіти, зберігати на відстані не менше 1 м від електроштитів, розеток і електрокабелів; 0,5 м від електросвітильників; 0,6 м від сповіщувачів автоматичної пожежної сигналізації та 0,15 м від приладів центрального водяного опалення.

Засоби протипожежного захисту слід утримувати у справному стані. Усі військовослужбовці та працівники військової частини повинні вміти користуватися наявними вогнегасниками та іншими первинними засобами пожежогасіння і знати місце їх знаходження, порядок евакуації документів і майна.

У службових приміщеннях забороняється:

улаштовувати тимчасові електромережі, прокладати електричні проводи безпосередньо по основі конструкції будівлі, що може горіти, експлуатувати світильники зі знятими ковпаками (розсіювачами);

захащувати доступи до засобів пожежогасіння;

курити, використовувати легкозаймисті рідини;

проводити зварювальні та інші роботи з вогнем без спеціального дозволу;

вимкати електронагрівальні прилади (чайники, кип'ятильники тощо) без негорючих підставок та в місцях, де їх використання не передбачено (або заборонено).

Особа, відповідальна за протипожежний стан службових приміщень, після закінчення роботи зобов'язана:

оглянути приміщення, переконавшись у відсутності порушень, що можуть призвести до пожежі;

вимкнути електроживлення приладів, обладнання та освітлення.


3. Дії військовослужбовців і працівників військової частини у разі виникнення пожежі

У разі виникнення пожежі терміново вжити заходів щодо виклику пожежних підрозділів військової частини А0339 та пожежних підрозділів ДСНС по телефону 101, вказати при цьому адресу, місце виникнення пожежі, наявність людей, своє прізвище, викликати позаштатний пожежно-рятувальний підрозділ військової частини по радіостанції, оповістити чергового військової частини по радіостанції, або мобільному телефону. Приступити до гасіння пожежі всіма наявними засобами, а також до рятування людей і матеріальних цінностей. Вимкнути у разі необхідності струмоприймач, у разі необхідності викликати чергового електрика.

Організувати зустріч пожежних підрозділів ДСНС та надати їм практичну допомогу в процесі гасіння пожежі.

Начальник штабу – заступник командира військової частини А2900
полковник

Олександр КЛИМЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом командира
військової частини А2900
від 23.12.25 № 15212

ІНСТРУКЦІЯ
про заходи пожежної безпеки черговому штабу

Черговий штабу військової частини зобов'язаний:

Під час прийому чергування:

ознайомитися з вимогами цієї Інструкції; перевірити канали зв'язку щодо виклику позаштатної пожежної команди військової частини А0339 працездатність номера телефону для виклику пожежних підрозділів ДСНС; знати місця розташування внутрішніх пожежних кранів, вогнегасників й пожежних гідрантів, місця та порядок відключення електромережі.

Під час чергування:

не допускати порушення правил пожежної безпеки на території та у службових приміщеннях штабу військової частини, слідкувати за виконанням вимог пожежної безпеки особовим складом штабу військової частини.

Не дозволяти:

перекривати доступ до засобів пожежогасіння, електроштитів та електрорубильників;

зберігати у службових приміщеннях легкозаймисті матеріали;

перекривати запасні виходи з приміщень;

використовувати не за призначенням засоби пожежогасіння;

користуватися несправною електромережею та обладнанням, застосовувати побутові електрообігрівальні прилади, а також замінювати в розподільних щитах перегорілі запобіжники дротом та іншими предметами;

обгортати електролампи папером і тканиною, заклеювати чи закривати електричну мережу шпалерами, плакатами, картами;

застосовувати для влаштування електромережі телефонний дріт.

Перед тим, як прийняти ключі від службових приміщень, перевірити ці приміщення в протипожежному стані особисто або через свого помічника. У разі виявлення недоліків вживати всіх необхідних заходів щодо їх усунення та забезпечення заходів пожежної безпеки у приміщенні штабу. Особисто або через свого помічника періодично здійснювати перевірку протипожежного стану службових приміщень у неробочий час;

У разі виникнення пожежі:

негайно вжити заходів щодо виклику пожежних підрозділів військової частини А0339, та за необхідності ДСНС по телефону 101, рятування людей та майна;

викликати:

позаштатний пожежно-рятувальний підрозділ військової частини по радіостанції;

доповісти про пожежу командирі військової частини, заступнику начальника центру з навчальної роботи – начальнику навчальної частини, черговому частини;

оповістити начальника групи безпеки військової служби військової частини по телефону 0987952231;

до прибуття позаштатного пожежно-рятувального підрозділу військової частини та пожежних підрозділів військової частини А0339 та ДСНС, організувати гасіння пожежі силами добового наряду;

залучити до евакуації майна військовослужбовців штабу військової частини;

дати вказівку черговому контрольно-пропускного пункту військової частини щодо безперешкодного допуску підрозділів ДСНС і вручення їм схеми розташування джерел протипожежного водопостачання (пожежних гідрантів) та місць відключення електромережі.

Начальник штабу – заступник командира військової частини А2900
полковник

Олександр КЛИМЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом командира
військової частини А2900
від 23.12.25 № 15212

ІНСТРУКЦІЯ
про заходи пожежної безпеки черговому військової частини

Черговий військової частини зобов'язаний:

ознайомитися з вимогами цієї Інструкції; ознайомитися з витягом з плану пожежної безпеки частини; перевірити канали зв'язку щодо виклику позаштатної пожежної команди військової частини А0339, працездатність номера телефону для виклику пожежних підрозділів ДСНС; знати місця розташування вогнегасників, місця і порядок відключення електромережі;

під час розводу добового наряду:

черговий військової частини на розводі добового наряду інструктує особовий склад добового наряду на випадок пожежі в нічний час, а саме з 17.30. до 08.30. наступного дня. Черговий військової частини у разі виникнення пожежі подає команду: "ПОЖЕЖНА ТРИВОГА", вказує місце пожежі, викликає по одному військовослужбовцю із числа добового наряду для першочергових заходів ліквідації пожежі до прибуття підрозділів ДСНС;

під час чергування:

не допускати порушення правил пожежної безпеки у службових приміщеннях та у підрозділах частини;

не дозволяти:

перекривати доступ до засобів пожежогасіння, електрощитів та електрорубильників; зберігати у службових приміщеннях легкозаймисті матеріали; перекривати запасні виходи з приміщень; використовувати не за призначенням засоби пожежогасіння; користуватися несправною електромережею й обладнанням, застосовувати побутові електрообігрівальні прилади, а також замінювати в розподільних щитах перегорілі запобіжники дротом та іншими предметами; обгортати електролампи папером і тканиною, заклеювати чи закривати електричну мережу шпалерами, плакатами, картами; застосовувати для влаштування освітлювальної електромережі телефонний дріт.

Перед тим, як прийняти ключі від службових приміщень, перевірити ці приміщення в протипожежному стані особисто або через свого помічника. У разі виявлення недоліків вживати всіх необхідних заходів щодо їх усунення та забезпечення заходів пожежної безпеки. Особисто або через свого помічника періодично здійснювати перевірку протипожежного стану службових приміщень у неробочий час.

У разі виникнення пожежі:

негайно вжити заходів щодо виклику пожежних підрозділів, рятування людей, озброєння та майна;

викликати:

позаштатний пожежно-рятувальний підрозділ військової частини по радіостанції, а в нічний час з 17.30. до 08.30. особовий склад добового наряду;

доповісти про пожежу командирі військової частини, заступнику начальника центру з навчальної роботи – начальнику навчальної частини;

оповістити позаштатного начальника групи безпеки військової служби військової частини по телефону 0987952231;

до прибуття підрозділів ДСНС організувати гасіння пожежі силами добового наряду та позаштатною пожежною командою.

Начальник штабу – заступник командира військової частини А2900
полковник

Олександр КЛИМЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом командира
військової частини А2900
від 23.12.25 № 15212

ІНСТРУКЦІЯ
про заходи пожежної безпеки черговому парку

Черговий парку відповідає за підтримання внутрішнього порядку в парку і слідкує за дотриманням правил пожежної безпеки особовим складом на території парку.

Він повинен при заступанні на чергування:

вивчити інструкцію про заходи пожежної безпеки в парку і план виводу техніки у випадку пожежі;

особисто проінструктувати особовий склад наряду про заходи пожежної безпеки, дії та правила використання засобами пожежогасіння у випадку пожежі;

перевірити готовність чергових засобів, забезпеченість їх засобами буксирування, пожежним інвентарем, наявність пального;

перевірити згідно опису наявність, укомплектованість і стан пожежних щитів;

уточнити місце знаходження джерел водопостачання в парку (пожежних водоймищ, гідрантів, внутрішніх пожежних кранів) і наявність води в них;

перевірити справність телефонного зв'язку з черговим частини.

Під час чергування:

слідкувати за дотриманням особовим складом правил пожежної безпеки, викладених в інструкціях, Статуті внутрішньої служби ЗС України, Настанові по автомобільній службі, звертаючи особливу увагу на дотримання встановленого режиму паління, проведення вогневих робіт, застосування займистих рідин і правильну експлуатацію приладів опалення та освітлення;

не допускати використання пожежного інвентарю і обладнання не за призначенням;

під час проведення паркових днів і робіт по сезонному обслуговуванню техніки виставляти пожежний автомобіль з бойовим розрахунком;

при виявленні порушень правил пожежної безпеки негайно приймати заходи до їх усунення та доповісти черговому частини;

слідкувати, щоб машини заправлялися паливом тільки на пункті заправки з дотриманням встановлених правил;

перед закінченням робочого дня разом з призначеним військовослужбовцем позаштатної пожежної команди перевірити протипожежний стан всіх паркових приміщень та території, про що робити відповідні записи в журналі огляду протипожежного стану приміщень перед їх закриттям.

У разі виникнення пожежі:

1. Перший, хто помітив пожежу, зобов'язаний:

Негайно викликати:

по засобам зв'язку - пожежні підрозділи ДСНС за телефоном 101;

по засобам зв'язку – пожежну службу військової частини А0339 (через чергового військової частини А0339);

по радіостанції – позаштатний пожежно-рятувальний підрозділ військової

2. Приступити до гасіння пожежі всіма наявними засобами, а також до рятування людей, озброєння та інших матеріальних цінностей.

Начальник штабу – заступник командира військової частини А2900
полковник

Олександр КЛИМЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом командира
військової частини А2900
від 23.12.25 № 15212

ІНСТРУКЦІЯ
про заходи пожежної безпеки черговому роті

Черговий роті відповідає за додержання внутрішнього порядку та виконання вимог пожежної безпеки в розташуванні роті.

Він зобов'язаний :

При заступанні на чергування:

вивчити інструкції про заходи пожежної безпеки в казармі;

особисто проінструктувати днювальних роті про заходи пожежної безпеки і дії на випадок виникнення пожежі;

перевірити за описом наявність та справність засобів пожежогасіння в роті.

Під час чергування :

стежити за виконанням вимог пожежної безпеки в роті (паління дозволяти лише у спеціально визначених місцях, сушити обмундирування тільки в сушарні, додержуватися правил опалення та користування газовими лампами);

стежити за наявністю і справним станом засобів пожежогасіння ;

стежити за станом приміщень роті, додержанням порядку освітлення та опалення;

не допускати використання несправної електромережі та електрообладнання, застосовувати побутові електрообігрівальні прилади без вогнетривких підставок;

стежити щоб коридори, проходи, основні і запасні виходи та сходи завжди були вільними та не захлабленими;

приймати рішучі дії до усунення порушень пожежної безпеки в роті.

У разі виникнення пожежі:

Перший, хто помітив пожежу, зобов'язаний:

1. негайно викликати:

по засобам зв'язку - пожежні підрозділи ДСНС за телефоном 101;

по засобам зв'язку – пожежну службу військової частини А0339 (через чергового військової частини А0339);

по радіостанції – позаштатний пожежно-рятувальний підрозділ військової частини.

2. По радіостанції оповістити чергового військової частини.

3. Приступити до гасіння пожежі всіма наявними засобами, а також до рятування людей, озброєння та інших матеріальних цінностей.

Начальник штабу – заступник командира військової частини А2900
полковник

Олександр КЛИМЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом командира
військової частини А2900
від 23.12.25 № 15212

ІНСТРУКЦІЯ
про заходи пожежної безпеки черговому
контрольно-пропускного пункту

Черговий контрольно-пропускного пункту далі (КПП) відповідає за дотримання вимог пожежної безпеки в приміщеннях КПП, та своєчасний пропуск пожежних машин на територію частини у випадку виникнення пожежі.

Він зобов'язаний перед заступанням на чергування:
ознайомитися з інструкцією про заходи пожежної безпеки та вивчити її з особовим складом наряду КПП;

перевірити справність засобів пожежогасіння;

уточнити місце розташування джерел водопостачання, які розташовані на території частини;

перевірити справність радіо зв'язку з черговим частини.

Під час чергування:

здійснювати постійний контроль за дотриманням правил пожежної безпеки на КПП та в кімнаті відвідувачів;

забороняти користуватися несправною електромережою, а також обігрівати приміщення електроприладами та тимчасовими печами;

не допускати захаращення доріг в районі КПП;

не дозволяти розводити вогнища та спалювати сміття ближче 40 м. від КПП;

вживати заходів до недопущення порушень правил пожежної безпеки;

про всі порушення правил пожежної безпеки доповідати черговому частини.

При пожежі на КПП:

Перший, хто помітив пожежу, зобов'язаний:

Негайно викликати:

по засобам зв'язку - пожежні підрозділи ДСНС за телефоном 101;

по засобам зв'язку – пожежну службу військової частини А0339 (через чергового військової частини А0339);

по радіостанції – позаштатний пожежно-рятувальний підрозділ військової частини.

2. По радіостанції оповістити чергового військової частини.

3. Приступити до гасіння пожежі всіма наявними засобами, а також до рятування людей, озброєння та інших матеріальних цінностей.

При пожежі на території військового містечка:

зустрічати пожежні підрозділи, супроводжувати їх до місця пожежі, вручати їм схеми розташування джерел протипожежного водопостачання (пожежних гідрантів) і місць відключення електромережі. У разі необхідності організувати супроводження;

до прибуття позаштатної пожежної команди військової частини та пожежних підрозділів ДСНС організувати гасіння пожежі, рятування людей і майна силами добового наряду.

Начальник штабу – заступник командира військової частини А2900
полковник

Олександр КЛИМЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом командира
військової частини А2900
від 23.12.25 № 15212

ІНСТРУКЦІЯ
про заходи пожежної безпеки в казармах

За виконання вимог пожежної безпеки та протипожежний стан в казармі відповідає командир підрозділу.

На кожному поверсі казарми розробляється і вивішується план евакуації на випадок пожежі.

Коридори, проходи, основні та запасні виходи, сходові клітки повинні бути постійно вільними. Двері виходів повинні відчинятися назовні. Запасні виходи повинні бути позначені спеціальними вказівними знаками.

Побутові електронагрівальні прилади повинні бути забезпечені вогнетривкими підставками.

На всіх телефонних апаратах повинні бути зазначені номери пожежного підрозділу ДСНС – 101.

Забороняється :

користуватися несправною електропроводкою і обладнанням;

обігрівати приміщення електроприладами і тимчасовими печами;

палити і застосовувати відкритий вогонь;

зберігати в казармі горючі рідини та речовини;

захарачувати проходи й виходи, зачиняти двері на внутрішні засуви, а також оббивати стіни й затемнювати вікна папером, картоном, плівкою із полімерних матеріалів, тканинами не обробленими вогнезахисною сумішшю;

використовувати засоби пожежогасіння не за призначенням.

При пожежі:

1. Перший, хто помітив пожежу, зобов'язаний:

Негайно викликати:

засобами зв'язку - пожежні підрозділи ДСНС за телефоном 101;

по засобам зв'язку – пожежну службу військової частини А0339 (через чергового військової частини А0339);

по радіостанції – позаштатний пожежно-рятувальний підрозділ військової частини;

2. По радіостанції оповістити чергового військової частини.

3. Приступити до гасіння пожежі всіма наявними засобами, а також до рятування людей та інших матеріальних цінностей, до прибуття позаштатної пожежної команди військової частини А0339 та пожежних підрозділів ДСНС організувати гасіння пожежі, рятування людей, озброєння і майна силами добового наряду.

Начальник штабу – заступник командира військової частини А2900
полковник


Олександр КЛИМЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом командира
військової частини А2900
від 23.12.25 № 15212

ІНСТРУКЦІЯ
про заходи пожежної безпеки в складі ракетно-артилерійського
озброєння (РАО)

- За протипожежний стан складу відповідає начальник складу.
Склад повинен постійно утримуватися в чистоті.
У складі дозволяється тримати лише ті види майна, для яких він призначений.
Укладання майна в штабелі здійснюється так, щоб залишилися вільними проходи завширшки не менше 1 м., відстань між стінами та штабелями – 0,8 м.
Горючі конструкції будівлі складу повинні бути оброблені вогнезахисними розчинами.
Майно дозволяється зберігати тільки на стелажах і щитах.
Будівля складу забезпечується засобами пожежогасіння, зовнішнім рубильником, світильниками закритого типу і блискавкозахисними пристроями.
Перед закінченням робочого дня щоденно крім (вихідних та святкових) днів разом з призначеним військовослужбовцем позаштатної пожежної команди перевірити протипожежний стан складу та території, про що робити відповідні записи в журналі огляду протипожежного стану приміщень перед їх закриттям. Електромережа вимикається зовнішнім рубильником, який потім обов'язково опечатується.
Забороняється :
користуватися несправною електропроводкою і обладнанням;
застосовувати в складах світильники без скляних ковпаків;
обігрівати приміщення електроприладами і тимчасовими печами;
палити і застосовувати відкритий вогонь;
зберігати в складі горючі рідини, промаслений одяг, порожню тару;
захащувати проходи й виходи, зачиняти двері на внутрішні засуви;
проводити в складі роботи не пов'язані з перенесенням, складанням та видачою майна;
складати поблизу складу будівельні матеріали, тару, упаковку чи будь-яке майно;
проводити навантажувально-розвантажувальні роботи з боєприпасами без виставлення пожежного поста із числа позаштатної пожежної команди;
використовувати засоби пожежогасіння не за призначенням.
При пожежі:
1. Перший, хто помітив пожежу, зобов'язаний:
Негайно викликати:
по засобам зв'язку - пожежні підрозділи ДСНС за телефоном 101;
по засобам зв'язку – пожежну службу військової частини А0339 (через чергового військової частини А0339);
по радіостанції – позаштатний пожежно-рятувальний підрозділ військової частини;
2. По радіостанції оповістити чергового військової частини.
3. Приступити до гасіння пожежі всіма наявними засобами, а також до рятування людей, озброєння та інших матеріальних цінностей, до прибуття позаштатної пожежної команди військової частини та пожежних підрозділів ДСНС організувати гасіння пожежі, рятування людей, озброєння і майна.

Начальник штабу – заступник командира військової частини А2900
полковник



Олександр КЛИМЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом командира
військової частини А2900
від 23.12 25 № 15212

ІНСТРУКЦІЯ
про заходи пожежної безпеки в складі автомобільного майна

- За протипожежний стан складу відповідає начальник складу.
Склад повинен постійно утримуватися в чистоті.
У складі дозволяється тримати лише ті види майна, для яких він призначений.
Укладання майна в штабелі здійснюється так, щоб залишилися вільними проходи завширшки не менше 1м., відстань між стінами та штабелями – 0,8м.
Горючі конструкції будівлі складу повинні бути оброблені вогнезахисними розчинами.
Майно дозволяється зберігати тільки на стелажах і щитах.
Будівля складу забезпечується засобами пожежогасіння, зовнішнім рубильником, світильниками закритого типу і блискавкозахисними пристроями.
Після закінченні робочого дня всі приміщення складу щоденно перевіряються на протипожежний стан, електромережа вимикається зовнішнім рубильником, який потім обов'язково опечатується.
- Забороняється:
- користуватися несправною електропроводкою і обладнанням;
 - застосовувати в складах світильники без скляних ковпаків;
 - обігрівати приміщення електроприладами і тимчасовими печами;
 - палити і застосовувати відкритий вогонь;
 - зберігати в складі горючі рідини, промаслений одяг, порожню тару;
 - захащувати проходи й виходи, зачиняти двері на внутрішні засуви, а також оббивати стелажі й затемнювати вікна папером, картоном, плівкою із полімерних матеріалів, тканинами не обробленими вогнезахисною сумішшю;
 - проводити в складі роботи не пов'язані з перенесенням, складанням та видачою майна;
 - складати поблизу складу будівельні матеріали, тару, упаковку чи будь-яке інше майно;
 - використовувати засоби пожежогасіння не за призначенням.
- При пожежі:
1. Перший, хто помітив пожежу, зобов'язаний:
Негайно викликати:
по засобам зв'язку - пожежні підрозділи ДСНС за телефоном 101;
по засобам зв'язку – пожежну службу військової частини А0339 (через чергового військової частини А0339);
по радіостанції – позаштатний пожежно-рятувальний підрозділ військової частини
 2. По радіостанції оповістити чергового військової частини.
 3. Приступити до гасіння пожежі всіма наявними засобами, а також до рятування людей та інших матеріальних цінностей, до прибуття позаштатної пожежної команди військової частини та пожежних підрозділів ДСНС організувати гасіння пожежі, рятування людей і майна.

Начальник штабу – заступник командира військової частини А2900
полковник


Олександр КЛИМЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом командира
військової частини А2900
від 23.12.25 № 15212

ІНСТРУКЦІЯ
про заходи пожежної безпеки в складі бронетанкового майна

- За протипожежний стан складу відповідає начальник складу.
Склад повинен постійно утримуватися в чистоті.
У складі дозволяється тримати лише ті види майна, для яких він призначений.
Укладання майна в штабелі здійснюється так, щоб залишилися вільними проходи завширшки не менше 1 м., відстань між стінами та штабелями – 0,8 м.
Горючі конструкції будівлі складу повинні бути оброблені вогнезахисними розчинами.
Майно дозволяється зберігати тільки на стелажах і щитах.
Будівля складу забезпечується засобами пожежогасіння, зовнішнім рубильником, світильниками закритого типу і блискавкозахисними пристроями.
Після закінченні робочого дня всі приміщення складу щоденно перевіряються на протипожежний стан, електромережа вимикається зовнішнім рубильником, який потім обов'язково опечатується.
- Забороняється:
- користуватися несправною електропроводкою і обладнанням;
 - застосовувати в складах світильники без скляних ковпаків;
 - обігрівати приміщення електроприладами і тимчасовими печами;
 - палити і застосовувати відкритий вогонь;
 - зберігати в складі горючі рідини, промаслений одяг, порожню тару;
 - захаращувати проходи й виходи, зачиняти двері на внутрішні засуви, а також оббивати стелажі й затемнювати вікна папером, картоном, плівкою із полімерних матеріалів, тканинами не обробленими вогнезахисною сумішшю;
 - проводити в складі роботи не пов'язані з перенесенням, складанням та видачою майна;
 - складати поблизу складу будівельні матеріали, тару, упаковку чи будь-яке інше майно;
 - використовувати засоби пожежогасіння не за призначенням.
- При пожежі:
- Перший, хто помітив пожежу, зобов'язаний:
Негайно викликати:
по засобам зв'язку - пожежні підрозділи ДСНС за телефоном 101;
по засобам зв'язку – пожежну службу військової частини А0339 (через чергового військової частини А0339);
по радіостанції – позаштатний пожежно-рятувальний підрозділ військової частини;
 - По радіостанції оповістити чергового військової частини.
 - Приступити до гасіння пожежі всіма наявними засобами, а також до рятування людей та інших матеріальних цінностей, до прибуття позаштатної пожежної команди військової частини, пожежної служби військової частини А0339 та пожежних підрозділів ДСНС організувати гасіння пожежі, рятування людей і майна.

Начальник штабу – заступник командира військової частини А2900
полковник



Олександр КЛИМЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом командира
військової частини А2900
від 23.12.25 № 15212

ІНСТРУКЦІЯ

про заходи пожежної безпеки в складі служби інженерно - інфраструктурного забезпечення
(СІЗ)

За протипожежний стан складу відповідає начальник складу.

Склад повинен постійно утримуватися в чистоті.

У складі дозволяється тримати лише ті види майна, для яких він призначений.

Укладання майна в штабелі здійснюється так, щоб залишилися вільними проходи завширшки не менше 1м., відстань між стінами та штабелями – 0,8м.

Горючі конструкції будівлі складу повинні бути оброблені вогнезахисними розчинами.

Майно дозволяється зберігати тільки на стелажах і щитах.

Будівля складу забезпечується засобами пожежогасіння, зовнішнім рубильником, світильниками закритого типу і блискавкозахисними пристроями.

Після закінченні робочого дня всі приміщення складу щоденно перевіряються на протипожежний стан, електромережа вимикається зовнішнім рубильником, який потім обов'язково опечатується.

Забороняється:

користуватися несправною електропроводкою і обладнанням;

застосовувати в складах світильники без скляних ковпаків;

обігрівати приміщення електроприладами і тимчасовими печами;

палити і застосовувати відкритий вогонь;

зберігати в складі горючі рідини, порожню тару;

захарачувати проходи й виходи, зачиняти двері на внутрішні засуви, а також оббивати стелажі й затемнювати вікна папером, картоном, плівкою із полімерних матеріалів, тканинами не обробленими вогнезахисною сумішшю;

проводити в складі роботи не пов'язані з перенесенням, складанням та видачою майна;

складати поблизу складу будівельні матеріали, тару, упаковку чи будь-яке інше майно;

використовувати засоби пожежогасіння не за призначенням.

При пожежі:

1. Перший, хто помітив пожежу, зобов'язаний:

Негайно викликати:

по засобам зв'язку - пожежні підрозділи ДСНС за телефоном 101;

по засобам зв'язку – пожежну службу військової частини А0339 (через чергового військової частини А0339);

по радіостанції – позаштатний пожежно-рятувальний підрозділ військової частини;

2. По радіостанції оповістити чергового військової частини.

3. Приступити до гасіння пожежі всіма наявними засобами, а також до рятування людей та інших матеріальних цінностей, до прибуття позаштатної пожежної команди військової частини, пожежної служби військової частини А0339 та пожежних підрозділів ДСНС організувати гасіння пожежі, рятування людей і майна.

Начальник штабу – заступник командира військової частини А2900
полковник

Олександр КЛИМЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом командира
військової частини А2900
від 23.12.25 № 15212

ІНСТРУКЦІЯ
про заходи пожежної безпеки в складі військово-технічного майна (РХБЗ)

- За протипожежний стан складу відповідає начальник складу.
Склад повинен постійно утримуватися в чистоті.
У складі дозволяється тримати лише ті види майна, для яких він призначений.
Укладання майна в штабелі здійснюється так, щоб залишилися вільними проходи завширшки не менше 1 м., відстань між стінами та штабелями – 0,8 м.
Горючі конструкції будівлі складу повинні бути оброблені вогнезахисними розчинами.
Майно дозволяється зберігати тільки на стелажах і щитах.
Будівля складу забезпечується засобами пожежогасіння, зовнішнім рубильником, світильниками закритого типу і блискавкозахисними пристроями.
Після закінченні робочого дня всі приміщення складу щоденно перевіряються на протипожежний стан, електромережа вимикається зовнішнім рубильником, який потім обов'язково опечатується.
- Забороняється:
- користуватися несправною електропроводкою і обладнанням;
 - застосовувати в складах світильники без скляних ковпаків;
 - обігрівати приміщення електроприладами і тимчасовими печами;
 - палити і застосовувати відкритий вогонь;
 - зберігати в складі горючі рідини, промаслений одяг, порожню тару;
 - захарашувати проходи й виходи, зачиняти двері на внутрішні засуви, а також оббивати стелажі й затемнювати вікна папером, картоном, плівкою із полімерних матеріалів, тканинами не обробленими вогнезахисною сумішшю;
 - проводити в складі роботи не пов'язані з перенесенням, складанням та видачою майна;
 - складати поблизу складу будівельні матеріали, тару, упаковку чи будь-яке інше майно;
 - використовувати засоби пожежогасіння не за призначенням.
- При пожежі:
1. Перший, хто помітив пожежу, зобов'язаний:
Негайно викликати:
 - по засобам зв'язку - пожежні підрозділи ДСНС за телефоном 101;
 - по засобам зв'язку – пожежну службу військової частини А0339 (через чергового військової частини А0339);
 - по радіостанції – позаштатний пожежно-рятувальний підрозділ військової частини;
 2. По радіостанції оповістити чергового військової частини.
 3. Приступити до гасіння пожежі всіма наявними засобами, а також до рятування людей та інших матеріальних цінностей, до прибуття позаштатної пожежної команди військової частини, пожежної служби військової частини А0339 та пожежних підрозділів ДСНС організувати гасіння пожежі, рятування людей і майна.

Начальник штабу – заступник командира військової частини А2900
полковник

Олександр КЛИМЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом командира
військової частини А2900
від 25.12.25 № 15212

ІНСТРУКЦІЯ
про заходи пожежної безпеки в складі повітряно-десантної
техніки і майна

- За протипожежний стан складу відповідає начальник складу.
Склад повинен постійно утримуватися в чистоті.
У складі дозволяється тримати лише ті види майна, для яких він призначений.
Укладання майна в штабелі здійснюється так, щоб залишилися вільними проходи завширшки не менше 1м., відстань між стінами та штабелями – 0,8м.
Горючі конструкції будівлі складу повинні бути оброблені вогнезахисними розчинами.
Майно дозволяється зберігати тільки на стелажах і щитах.
Будівля складу забезпечується засобами пожежогасіння, зовнішнім рубильником, світильниками закритого типу і блискавкозахисними пристроями.
Після закінченні робочого дня всі приміщення складу щоденно перевіряються на протипожежний стан, електромережа вимикається зовнішнім рубильником, який потім обов'язково опечатується.
- Забороняється :
- користуватися несправною електропроводкою і обладнанням;
 - застосовувати в складах світильники без скляних ковпаків;
 - обігрівати приміщення електроприладами і тимчасовими печами;
 - палити і застосовувати відкритий вогонь;
 - зберігати в складі горючі рідини, промаслений одяг, порожню тару;
 - захаращувати проходи й виходи, зачиняти двері на внутрішні засуви, а також оббивати стелажі й затемнювати вікна папером, картоном, плівкою із полімерних матеріалів, тканинами не обробленими вогнезахисною сумішшю;
 - проводити в складі роботи не пов'язані з перенесенням, складанням та видачою майна;
 - складати поблизу складу будівельні матеріали, тару, упаковку чи будь-яке інше майно;
 - використовувати засоби пожежогасіння не за призначенням.
- При пожежі:
1. Перший, хто помітив пожежу, зобов'язаний:
Негайно викликати:
по засобам зв'язку - пожежні підрозділи ДСНС за телефоном 101;
по засобам зв'язку – пожежну службу військової частини А0339 (через чергового військової частини А0339);
по радіостанції – позаштатний пожежно-рятувальний підрозділ військової частини;
 2. По радіостанції оповістити чергового військової частини.
 3. Приступити до гасіння пожежі всіма наявними засобами, а також до рятування людей та інших матеріальних цінностей, до прибуття позаштатної пожежної команди військової частини, пожежної служби військової частини А0339 та пожежних підрозділів ДСНС організувати гасіння пожежі, рятування людей і майна.

Начальник штабу – заступник командира військової частини А2900
полковник

Олександр КЛИМЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом командира
військової частини А2900
від 23.12.25 № 15212

ІНСТРУКЦІЯ
про заходи пожежної безпеки в речовому складі.

- За протипожежний стан складу відповідає начальник складу.
Склад повинен постійно утримуватися в чистоті.
У складі дозволяється тримати лише ті види майна, для яких він призначений.
Укладання майна в штабелі здійснюється так, щоб залишилися вільними проходи завширшки не менше 1м., відстань між стінами та штабелями – 0,8м.
Горючі конструкції будівлі складу повинні бути оброблені вогнезахисними розчинами.
Майно дозволяється зберігати тільки на стелажах і щитах.
Будівля складу забезпечується засобами пожежогасіння, зовнішнім рубильником, світильниками закритого типу і блискавкозахисними пристроями.
Після закінченні робочого дня всі приміщення складу щоденно перевіряються на протипожежний стан, електромережа крім технічних засобів охорони, вимикається зовнішнім рубильником, який потім обов'язково опечатується.
Забороняється :
користуватися несправною електропроводкою і обладнанням;
застосовувати в складах світильники без скляних ковпаків;
обігрівати приміщення електроприладами і тимчасовими печами;
палити і застосовувати відкритий вогонь;
зберігати в складі горючі рідини, промаслений одяг, порожню тару;
захащувати проходи й виходи, зачиняти двері на внутрішні засуви, а також оббивати стелажі й затемнювати вікна папером, картоном, плівкою із полімерних матеріалів, тканинами не обробленими вогнезахисною сумішшю;
проводити в складі роботи не пов'язані з перенесенням, складанням та видачою майна;
складати поблизу складу будівельні матеріали, тару, упаковку чи будь-яке інше майно;
При пожежі:
1. Перший, хто помітив пожежу, зобов'язаний:
Негайно викликати:
по засобам зв'язку - пожежні підрозділи ДСНС за телефоном 101;
по засобам зв'язку – пожежну службу військової частини А0339 (через чергового військової частини А0339);
по радіостанції – позаштатний пожежно-рятувальний підрозділ військової частини;
2. По радіостанції оповістити чергового військової частини.
3. Приступити до гасіння пожежі всіма наявними засобами, а також до рятування людей та інших матеріальних цінностей, до прибуття позаштатної пожежної команди військової частини, пожежної служби військової частини А0339 та пожежних підрозділів ДСНС організувати гасіння пожежі, рятування людей і майна.

Начальник штабу – заступник командира військової частини А2900
полковник

Олександр КЛИМЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом командира
військової частини А2900
від 23.12.25 № 15212

ІНСТРУКЦІЯ
про заходи пожежної безпеки в разі користуванням пічним опаленням

При експлуатації печей необхідно дотримуватись наступних вимог:
топку печей повинні здійснювати тільки спеціально призначені та проінструктовані опалювачі, навчені правилам топки печей і заходам пожежної безпеки;
на дерев'яній підлозі перед топковим отвором слід прибити металевий лист розміром 70 x 50 см, відстань від топкового отвору до протилежної стіни повинна бути не менша ніж 1,25 см.

Заборонено :

користуватися несправними печами;
застосовувати для розпалення вогню запалювальні рідини;
залишати матеріали, що можуть горіти, й майно поблизу печей та самі печі без нагляду;
сушити одяг на печах, димарях, проти пічних отворів;
топити печі у години відпочинку (сну) особового складу;
використовувати засоби пожежогасіння не за призначенням.

У разі опалення печами димарі очищаються від сажі не рідше ніж один раз на два місяці.

При пожежі:

1. Перший, хто помітив пожежу, зобов'язаний:

Негайно викликати:

по засобам зв'язку - пожежні підрозділи ДСНС за телефоном 101;


по засобам зв'язку – пожежну службу військової частини А0339 (через чергового військової частини А0339);

по радіостанції – позаштатний пожежно-рятувальний підрозділ військової частини;

2. По радіостанції оповістити чергового військової частини.

3. Приступити до гасіння пожежі всіма наявними засобами, а також до рятування людей та інших матеріальних цінностей, до прибуття позаштатної пожежної команди військової частини, пожежної служби військової частини А0339 та пожежних підрозділів ДСНС організувати гасіння пожежі, рятування людей і майна.

Начальник штабу – заступник командира військової частини А2900
полковник



Олександр КЛИМЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом командира
військової частини А2900
від 23.12.25 № 15212

ІНСТРУКЦІЯ
про заходи пожежної безпеки в їдальні

За протипожежний стан в їдальні відповідає начальник їдальні.

Всі приміщення їдальні повинні постійно утримуватися в чистоті, а проходи і виходи вільними. Електросвітильники в кладових та підсобних приміщеннях повинні бути закритого типу (зі скляними ковпаками).

Не допускається захащення кладових пакувальними матеріалами, тарою і іншими горючими матеріалами.

Паління дозволяється тільки в спеціально відведених і обладнаних для цієї мети місцях.

Забороняється :

користуватися несправними електричними приладами, електропроводкою і обладнанням;
замінювати на розподільних щитах перегорілі запобіжники дротом та іншими предметами;
залишати без нагляду увімкнені в мережу електроприлади;
розпалювати вогнища і палити сміття ближче 40м. від будівель;
перекривати доступ до засобів пожежогасіння, електрощитів та рубильників;
перекривати запасні виходи з приміщень;
відігрівати замерзлі водогінні труби відкритим вогнем (факелами, паяльними лампами);

При пожежі:

1. Перший, хто помітив пожежу, зобов'язаний:

Негайно викликати:

засобами зв'язку - пожежні підрозділи ДСНС за телефоном 101;

по засобам зв'язку – пожежну службу військової частини А0339 (через чергового військової частини А0339);

по радіостанції – позаштатний пожежно-рятувальний підрозділ військової частини;

2. По радіостанції оповістити чергового військової частини.

3. Приступити до гасіння пожежі всіма наявними засобами, а також до рятування людей та інших матеріальних цінностей, до прибуття позаштатної пожежної команди військової частини, пожежної служби військової частини А0339 та пожежних підрозділів ДСНС організувати гасіння пожежі, рятування людей і майна.

Начальник штабу – заступник командира військової частини А2900
полковник

Олександр КЛИМЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом командира
військової частини А2900
від 23.12.25 № 15212

ІНСТРУКЦІЯ
пожежному постовому (патрулю) на час несення служби

Пожежний постовий (патруль) призначається зі складу позаштатного пожежного підрозділу і підпорядковується черговому частини та начальнику позаштатної пожежної команди. Він відповідає за якісне несення пожежно-постової служби згідно з табелем пожежних постів.

Він повинен:

здійснювати контроль за дотриманням встановлених правил пожежної безпеки військовослужбовцями та працівниками ЗС України;

перевіряти укомплектованість пожежних щитів, стан та готовність до дії засобів пожежогасіння;

перевіряти справність джерел протипожежного водопостачання та наявність запасів води в них;

не допускати паління в заборонених місцях;

забороняти розводити вогнища та спалювати сміття на території частини ближче 40 метрів від будівель та споруд;

не допускати захарашення доріг та під'їздів;

не дозволяти користування несправними печами, електромережами та приладами;

забороняти опалення печей пізніше встановленого часу, не допускати застосування для розпалення печей займистих рідин і використання засобів пожежогасіння не за призначенням;

про всі виявлені недоліки та порушення вимог пожежної безпеки негайно доповідати черговому частини (начальнику позаштатної пожежної команди);

після закінчення виконання робіт перевірити протипожежний стан місця виконання пожежонебезпечних робіт, об'єктів і приміщень.

При пожежі негайно викликати:

по засобам зв'язку - пожежні підрозділи ДСНС за телефоном 101;

по засобам зв'язку – пожежну службу військової частини А0339 (через чергового військової частини А0339);

по радіостанції – позаштатний пожежно-рятувальний підрозділ військової частини;

По радіостанції оповістити чергового військової частини.

Прийняти до гасіння пожежі всіма наявними засобами, а також до рятування людей та інших матеріальних цінностей, до прибуття позаштатної пожежної команди військової частини, пожежної служби військової частини А0339 та пожежних підрозділів ДСНС організувати гасіння пожежі, рятування людей і майна.

Начальник штабу – заступник командира військової частини А2900
полковник



Олександр КЛИМЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом командира
військової частини А2900
від 23.12.25 № 15212

ІНСТРУКЦІЯ
про заходи пожежної безпеки на складі пально - мастильних
матеріалів (ПММ)

За протипожежний стан складу ПММ відповідає начальник пункту заправки паливом. Територія складу повинна постійно утримуватися в чистоті і своєчасно очищатися від сміття й сухої трави. Наземні резервуари мають бути пофарбовані білою (сріблястою) фарбою для запобігання дії сонячного проміння. Порожні металеві бачки, забруднені нафтопродуктами необхідно зберігати на спеціально відведених майданчиках, із щільно закритими пробками (люками). Дороги і проїзди повинні постійно бути справними і вільними. Резервуари з паливом повинні бути заглибленими чи обвалованими, а також мати заземлення. Сховища для пального повинні бути обладнані витяжною вентиляцією, блискавкозахисними пристроями і освітленням у вибухозахищеному виконанні. Бочки з паливом повинні укладатися пробками догори. Для відкриття пробок дозволяється користуватися спеціальним інструментом. Випадково розлите пальне слід негайно прибирати, а місця розлиття засипати піском. Відкриті майданчики і сховища з майном забезпечуються засобами пожежогасіння згідно існуючих норм.

Після закінчення робочого дня територія складу і сховища щоденно перевіряються на протипожежний стан.

Забороняється :

допускати на технічну територію з сірниками і іншими запалювальними предметами; застосовувати для освітлення газові лампи, сірники і свічки; проливати пальне і зберігати його в відкритій тарі; залишати в приміщенні промаслене ганчір'я і спецодяг; входити в сховища із вогнепальною зброєю та у взутті, яке може дати іскри; застосовувати інструмент для відгвинчування пробок з металу, що дає іскри; зливання та наливання нафтопродуктів під час грози; укладання бочок без прокладок між ярусами; приймання на зберігання пошкоджених бочок, бочок без пробок або закритих пробками, що не відповідають тарі; проведення ремонтних робіт на трубопроводах, заповнених нафтопродуктами; відпуск ЛЗР та ГР у скляні та поліетиленові посудини; проводити роботи по отриманню, видачі та перекачуванню пального без виставлення пожежного автомобіля з обслугою.

При пожежі:

1. Перший, хто помітив пожежу, зобов'язаний:

Негайно викликати:

по засобам зв'язку - пожежні підрозділи ДСНС за телефоном 101;

по засобам зв'язку – пожежну обслугову військової частини А0339 (через чергового військової частини А0339);

по радіостанції – позаштатний пожежно-рятувальний підрозділ військової частини.

По радіостанції оповістити чергового військової частини. Приступити до гасіння пожежі всіма наявними засобами, а також до рятування людей та інших матеріальних цінностей, до прибуття позаштатної пожежної команди військової частини, пожежної обслуги військової частини А0339 та пожежних підрозділів ДСНС організувати гасіння пожежі, рятування людей і майна.

Начальник штабу – заступник командира військової частини А2900
полковник

Олександр КЛИМЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом командира
військової частини А2900
від 23/2 25 № 15212

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок проведення огляду майстерень, сховищ,
парків, ангарів і інших небезпечних в пожежному
відношенні приміщень перед їх закриттям в кінці робочого дня.

1. Майстерні, сховища, цехи, постійні та тимчасові місця робіт, та інші небезпечні в пожежному відношенні приміщення щоденно перед їх закриттям повинні оглядатися в протипожежному відношенні посадовими особами, відповідальними за ці приміщення та начальником позаштатної пожежної команди військової частини. Перелік приміщень, порядок огляду, а також час його проведення оголошуються наказом по частині.

У випадках, коли робота в приміщеннях закінчується у не встановлений час, посадові особи зобов'язані завчасно сповістити про це начальника позаштатної пожежної команди військової частини.

2. Особи, які проводять огляд приміщень перед їх закриттям, повинні обійти всі приміщення і встановити:

чи проведене прибирання приміщень від горючих відходів, обтиральних матеріалів, порожньої тари і укупорки;

чи не захаращені проходи, виходи із приміщень і доступ до засобів пожежогасіння та інвентарю;

чи знята напруга в електромережах і установках рубильниками, які встановлені на розподільних щитках і вводах проводів і кабелів;

чи не залишено майно або предмети, зберігання яких в цих приміщеннях заборонено, а також промаслений спецодяг;

чи очищена територія, яка прилягає до приміщення від горючих матеріалів.

3. Всі недоліки виявлені при огляді приміщень, повинні бути усунені до їх закриття.

4. Результати огляду приміщень записуються в журнал перевірки протипожежного стану приміщень перед їх закриттям і завіряються підписами осіб, що проводили огляд. Приміщення закриваються на замок і опломбовуються, після чого посадовій особі, що відповідає за приміщення, видається пожежний жетон встановленого зразку.

5. Посадові особи, відповідальні за приміщення ключі від них і пожежні жетони здають:

від паркових сховищ-черговому парку;

від складів і сховищ – черговому військової частини.

У встановлений командиром частини час начальник позаштатної пожежної команди одержує пожежні жетони в чергового парку, начальника варті і начальника патруля ООТ.

6. Відкриття приміщень в неробочий час посадовими особами може проводитися за наказом командира військової частини. Огляд їх перед закриттям проводиться в присутності чергового частини.

Начальник штабу – заступник командира військової частини А2900
полковник

Олександр КЛИМЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом командира
військової частини А2900
від 23.12.25 № 152/2

ІНСТРУКЦІЯ
про заходи пожежної безпеки черговому навчального корпусу

Черговий навчального корпусу військової частини зобов'язаний:

Під час прийому чергування:

- ознайомитися з вимогами цієї Інструкції;
- перевірити канали зв'язку щодо виклику позаштатної пожежної команди військової частини А2900, пожежної команди військової частини А0339, працездатність номера телефону для виклику пожежних підрозділів ДСНС 101;
- знати місця розташування вогнегасників й пожежних щитів, місця та порядок відключення електромережі;
- під час здачі під охорону кабінетів навчального корпусу перевіряти протипожежний стан приміщень, про що робити відповідні записи в журналі перевірки протипожежного стану приміщень; перевірити закриття та опечатування горищ та підвалів.

Під час чергування:

- не допускати порушення правил пожежної безпеки на території та у приміщеннях навчального корпусу військової частини;
- слідкувати за виконанням вимог пожежної безпеки особовим складом військової частини.

Не дозволяти:

- перекривати доступ до засобів пожежогасіння, електрощитів та електрорубильників;
- зберігати у приміщеннях легкозаймисті матеріали;
- перекривати запасні виходи з приміщень;
- використовувати не за призначенням засоби пожежогасіння;
- користуватися несправною електромережею та обладнанням, застосовувати побутові електрообігрівальні прилади, а також замінювати в розподільних щитах перегорілі запобіжники дротом та іншими предметами;
- обгортати електролампи папером і тканиною, заклеювати чи закривати електричну мережу шпалерами, плакатами, картами;
- застосовувати для влаштування електромережі телефонний дріт.

Перед тим, як прийняти ключі від службових приміщень, перевірити ці приміщення в протипожежному стані особисто або через свого помічника.

У разі виявлення недоліків вживати всіх необхідних заходів щодо їх усунення та забезпечення заходів пожежної безпеки у приміщенні навчального корпусу.

У разі виникнення пожежі:

- негайно доповісти черговому частини, вжити заходів щодо виклику пожежної команди, та за необхідності пожежних підрозділів військової частини А0339, ДСНС по телефону 101, приступити до рятування людей та майна.

Викликати:

- позаштатний пожежно-рятувальний підрозділ військової частини по радіостанції;
- доповісти про пожежу командирі військової частини;
- оповістити позаштатного начальника групи безпеки військової служби військової частини по телефону 0987952231;
- до прибуття позаштатного пожежного підрозділу військової частини та пожежних підрозділів ДСНС, організувати гасіння пожежі силами добового наряду.

Начальник штабу – заступник командира військової частини А2900
полковник

Олександр КЛИМЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом командира
військової частини А2900
від 23/12/25 № 15212

ІНСТРУКЦІЯ

про заходи пожежної безпеки при розташуванні військових частин та підрозділів табором, під час польових виходів

1. Під час вибору місця розміщення табору повинні враховуватися стан доріг, під'їзду, а також наявність джерел водопостачання. Навколо наметового містечка повинні бути створені протипожежні смуги очищеного від рослинності до мінералізованого шару ґрунту шириною не менше ніж 2 м. Територія табору повинна утримуватися в чистоті, очищуватися від сухостою, чагарнику, трава повинна своєчасно викошуватися. Сміття повинне збиратися в установленому місці і щоденно вивозитися у місця, розташовані на відстані не менше 3 км від табору. Випалювання сміття на території табору забороняється.

2. Дороги на території табору повинні утримуватися в справному стані і бути обладнані спеціальними покажчиками.

3. Територія табору повинна бути обладнана блискавкозахисними пристроями.

4. Об'єкти зберігання боєприпасів повинні бути розміщені на відстані не менше 400 м від кордонів наметового містечка. Місця стоянки ОВТ, зберігання ПММ обладнуються на відстані не менше ніж 50 м від наметів. Похідні кухні встановлюють на відстані не менше ніж м від хвойних дерев, 25 м – від наметів. Майданчики для кухонь у радіусі 5 м очищають від моху, чагарнику та іншого рослинного покриву. Попіл з кухонь виноситься у ями, заливається водою і засипається піском. У пожежонебезпечний період забороняється встановлювати намети з пічним опаленням під кронами дерев. Місця для куріння та розпалення багать обладнуються на відстані не менше ніж 15 м від наметів та дерев.

5. Навколо об'єктів зберігання боєприпасів, вибухових речовин, запалювальних речовин та сумішей, ПММ створюють протипожежні смуги очищеного до мінералізованого шару ґрунту завширшки не менше ніж 3 м, навколо об'єктів стоянки техніки – не менше ніж 2 м.

6. Відстань між лініями в глибину табору визначається системою розміщення наметів, необхідних споруд та обладнання. Ширина передньої лінії повинна бути не менше ніж м, середньої та задньої ліній – не менше ніж 5 м. Між рядами наметів у глибину табору обладнуються доріжки завширшки до 3 м.

Ширина поперечних ліній між батальйонами та окремими підрозділами повинна бути не менше ніж 3 м.

Відстань по фронту між основами бортів суміжних наметних гнізд повинна бути не менше ніж 2,5 м, в глибину – не менше ніж 5 м.

7. Для опалення наметів на кожну ніч призначаються окремі опалювачі, які повинні пройти інструктаж щодо пожежної безпеки і беззаперечно його дотримуватися.

8. Для електричного освітлення наметів дозволяється використовувати провід з подвійною гумовою ізоляцією. У разі газового освітлення ліхтарі підвішуються на негорючому дроті до основного стояка намету на відстані не ближче ніж 0,7 м від полотна намету.

9. Біля постового грибка днювального встановлюється пристрій для подавання звукового сигналу на випадок пожежі.

10. Вздовж ліній табору встановлюються пожежні щити на відстані не більше 50 м один від одного, але не менше ніж два на батальйон. Влітку пожежні щити додатково забезпечуються двома відрами, а біля пожежних щитів встановлюються бочки з водою ємністю не менше ніж 0,2 м³.

Начальник штабу – заступник командира військової частини А2900
полковник

Олександр КЛИМЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом командира
військової частини А2900
від 23.12.25 № 15212

ІНСТРУКЦІЯ
про заходи пожежної безпеки в майстерні по ремонту парашутно-десантної техніки і
майна (ПДТ і М)

За протипожежний стан майстерні по ремонту ПДТ і М відповідає начальник майстерні. Приміщення майстерні повинно постійно утримуватися в чистоті. До виконання регламентних робіт, проведенню ремонтних робіт допускаються особи, які пройшли інструктаж по заходах безпеки. Зберігання хімікатів, кислот, лужних розчинів в приміщенні, де проводяться ремонтні, регламентні роботи, забороняється. Робочі столи, які призначені для ремонтних робіт з повітряно-десантною технікою та майном повинні бути справними і стійкими, а їх поверхня повинна бути чистою та гладкою. Персонал, який працює на робочих місцях при обслуговуванні повітряно-десантної техніки та майна, повинні бути одягнені в спеціальний одяг. Всі частини одягу повинні бути заправлені для уникнення попадання їх в робочі частини механізмів, устаткувань. Освітлення в приміщенні майстерні допускається тільки електричне стаціонарне. Електророзподільні щити розташовуються поза приладної майстерні, які повинні бути вмонтовані в металеві скриньки, які щільно закриваються. Рубильники повинні знаходитися в металевих скриньках із пристроями для опечатування та опломбовування, які щільно зачиняються. Світильники в приміщеннях майстерні встановлюються закритого типу (із скляними ковпаками). По закінченні роботи вся електромережа в майстерні повинна бути знеструмленою за допомогою зовнішнього рубильника. Щоденно по закінченні робіт майстерня перевіряється техніком-начальником майстерні, а електрична мережа вимикається за допомогою зовнішнього рубильника, який потім опечатується. Приміщення, де проводяться роботи обладнуються спеціальною вентиляцією.

В майстерні забороняється:

- палити та користуватися відкритим вогнищем;
- застосовувати електричні обігрівачі різних типів;
- захащувати проходи, а також виходи всередині та зовні майном або якими-небудь предметами або речами;
- зберігати майно навалом та укладати його біля електропроводів та світильників;
- залишати електромережу під напругою після зачинення приміщення.

У разі виникнення пожежі:

- негайно доповісти черговому частини та навчального корпусу, вжити заходів щодо виклику пожежної команди, та за необхідності пожежних підрозділів військової частини А0339, ДСНС по телефону 101, приступити до рятування людей та майна.

Викликати:

- позаштатний пожежно-рятувальний підрозділ військової частини по радіостанції;
- доповісти про пожежу командирі військової частини;
- оповістити начальника групи безпеки військової служби військової частини по телефону 0987952231;

- до прибуття позаштатного пожежного підрозділу військової частини та пожежних підрозділів ДСНС, організувати гасіння пожежі та евакуації майна і особового складу з дотриманням заходів безпеки.

Начальник штабу – заступник командира військової частини А2900
полковник

Олександр КЛИМЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом командира
військової частини А2900
від 23.12.25 № 15212

ІНСТРУКЦІЯ
про заходи пожежної безпеки в зарядній акумуляторній

Зарядна акумуляторна станція повинна розміщатися в окремому приміщенні із самостійним входом.

Приміщення зарядки необхідно розміщувати ізольовано від агрегатів.

Всі приміщення акумуляторної повинні постійно утримуватись в чистоті, проходи і виходи вільні.

Опалення акумуляторної повинно бути у вибухозахищеному виконанні. Включення зарядного струму повинно бути заблоковано з включенням примусової витяжної вентиляції.

Приміщення для зарядки і витяжки шафи повинні бути обладнанні вентиляцією з видаленням повітря із верхньої зони. Повітроводи повинні бути виконані із вогнестійких матеріалів.

Дерев'яні конструкції і металеві частини в зарядній станції повинні бути пофарбовані кислотостійкою фарбою.

За процесом зарядки акумуляторів необхідно вести необхідний нагляд.

Після закінчення зарядки для запобігання утворення вибухонебезпечної концентрації водородної суміші, струм негайно виключити.

Приєднання провідників до акумуляторів не повинно допускати іскріння або нагрівання місць з'єднань.

Приміщення акумуляторної забезпечується вуглекислотними вогнегасниками і зовнішнім електровимикачем.

Забороняється:

курити, застосовувати відкритий вогонь і випробувати акумулятори на іскру;

зберігати в приміщеннях порожню тару і упаковку, а також кислоту більше потреби для поточної роботи;

обладнувати електричні печі і використовувати електронагрівальні прилади;

залишати без нагляду процес зарядки.

У разі виникнення пожежі:

негайно доповісти черговому парку, вжити заходів щодо виклику пожежної команди, та за необхідності пожежних підрозділів військової частини А0339, ДСНС по телефону 101, приступити до рятування людей та майна.

Викликати:

позаштатний пожежно-рятувальний підрозділ військової частини по радіостанції;

доповісти про пожежу командирі військової частини;

оповістити начальника групи безпеки військової служби військової частини по телефону 0987952231;

до прибуття позаштатного пожежного підрозділу військової частини та пожежних підрозділів ДСНС, організувати гасіння пожежі силами добового наряду.

Начальник штабу – заступник командира військової частини А2900
полковник

Олександр КЛИМЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом командира
військової частини А2900
від 23.12.25 № 15212

ІНСТРУКЦІЯ
про заходи пожежної безпеки в складі бойової підготовки

За протипожежний стан складу відповідає начальник складу.
Склад повинен постійно утримуватися в чистоті.
У складі дозволяється тримати лише ті види майна, для яких він призначений.
Укладання майна в штабелі здійснюється так, щоб залишилися вільними проходи завширшки не менше 1м., відстань між стінами та штабелями – 0,8м.
Горючі конструкції будівлі складу повинні бути оброблені вогнезахисними розчинами.
Майно дозволяється зберігати тільки на стелажах і щитах.
Будівля складу забезпечується засобами пожежогасіння, зовнішнім рубильником, світильниками закритого типу і блискавкозахисними пристроями.
Після закінченні робочого дня всі приміщення складу щоденно перевіряються на протипожежний стан, електромережа вимикається зовнішнім рубильником, який потім обов'язково опечатується.
Забороняється:
користуватися несправною електропроводкою і обладнанням;
застосовувати в складах світильники без скляних ковпаків;
обігрівати приміщення електроприладами і тимчасовими печами;
палити і застосовувати відкритий вогонь;
зберігати в складі горючі рідини, порожню тару;
захарашувати проходи й виходи, зачиняти двері на внутрішні засуви, а також оббивати стелажі й затемнювати вікна папером, картоном, плівкою із полімерних матеріалів, тканинами не обробленими вогнезахисною сумішшю;
проводити в складі роботи не пов'язані з перенесенням, складанням та видачою майна;
складати поблизу складу будівельні матеріали, тару, упаковку чи будь-яке майно;
використовувати засоби пожежогасіння не за призначенням.
При пожежі:
Перший, хто помітив пожежу, зобов'язаний:
Негайно викликати:
по засобам зв'язку - пожежні підрозділи ДСНС за телефоном 101;
по засобам зв'язку – пожежну службу військової частини А0339 (через чергового військової частини А0339);
по радіостанції – позаштатний пожежно-рятувальний підрозділ військової частини;
Оповістити чергового військової частини.
Приступити до гасіння пожежі всіма наявними засобами, а також до рятування людей та інших матеріальних цінностей, до прибуття позаштатної пожежної команди військової частини, пожежної служби військової частини А0339 та пожежних підрозділів ДСНС організувати гасіння пожежі, рятування людей і майна.

Начальник штабу – заступник командира військової частини А2900
полковник

Олександр КЛИМЕНКО

Затверджено
наказом командира військової
частини А2900
від 23.12.2025 № 15212

ІНСТРУКЦІЯ
з техніки безпеки номера чергової обслуги БП - 280

Номер чергової обслуги БП-280 зобов'язаний:

При прийманні чергування:

- перевірити наявність електрозахисних засобів та їх відповідність вимогам правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживача;
- перевірити безпечне розміщення інструменту та приладів;
- перевірити освітлення робочого місця, наявність індивідуальних засобів захисту (гумові килимки та рукавички);
- перевірити цілісність, надійність контакту та кріплення заземлення устаткування бойового поста.


При несенні чергування:

- працювати тільки на справних технічних засобах;
- постійно спостерігати за станом та режимом роботи обладнання;
- вміти користуватися засобами захисту та надавати першу допомогу при ураженні електричним струмом;
- користуватися справними інструментами та приладами;
- проводити негайно відключення обладнання при виявленні несправності, яка загрожує пожежею, вибухом або нещасним випадком;

При проведенні технічного обслуговування та ремонту технічних засобів бойового поста - ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

- замінити непридатні плавкі вставки дротом або плавкими вставками іншого номіналу;
- перевіряти наявність напруги на контактах та дроті доторканням до них рукою або струмопровідними предметами;
- перевіряти механічну міцність пайок і сполучень шляхом відгинання чи покачування дротів та елементів.
- при ввімкнутому живленні апаратури електронно-обчислювальної техніки (Далі – ЕОТ) категорично забороняється виймати (вставляти) субблоки, відключати (підключати) обладнання або кабелі до її складових частин.
- підключати та відключати кабелі, виймати субблоки та дроти, замінити плавкі вставки;
- усувати пошкодження апаратури ЕОТ та її ремонт необхідно проводити тільки при вимкненому електроживленні апаратури.

Начальник штабу – заступник командира військової частини А2900
полковник



Олександр КЛИМЕНКО

Затверджено
наказом командира військової
частини А2900
від 23.12.2025 № 152/2

ІНСТРУКЦІЯ
на випадок пожежі в приміщенні № 1/1
інформаційно-телекомунікаційного вузла
військової частини А2900

І. Загальні положення

Інструкція визначає вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки в службовому приміщенні №1/1 інформаційно – телекомунікаційного вузла (далі ІТВ) військової частини і є обов'язковою для вивчення та виконання всіма військовослужбовцями, які перебувають у службовому приміщенні № 1/1.

ІІ. Вимоги пожежної безпеки.

Меблі й обладнання мають розміщуватися таким чином, щоб забезпечувався вільних прохід до дверей виходу з приміщення завширшки не менше 1 м. Евакуаційні шляхи та виходи необхідно постійно утримувати вільними, нічим не захащувати.

Відходи у міру їх накопичення та після закінчення роботи слід прибирати у спеціально відведені сміттєзбірники.

Електромережі, електроприлади і апаратура повинні експлуатуватися тільки у справному стані з урахуванням вказівок і рекомендацій підприємств-виготовлювачів. У разі виявлення пошкоджень електромереж, вимикачів, розеток та інших електроприладів слід негайно вимкнути їх та вжити необхідних заходів щодо приведення у пожежобезпечний стан.

Документи, папір та інші матеріали, що можуть горіти, зберігати на відстані не менше 1 м від електрощитів, розеток і електрокабелів; 0,5 м від електросвітильників; 0,6 м від сповіщувачів автоматичної пожежної сигналізації та 0,15 м від приладів центрального водяного опалення.

Засоби протипожежного захисту слід утримувати у справному стані. Усі військовослужбовці повинні вміти користуватися наявними вогнегасниками та іншими первинними засобами пожежогасіння і знати місце їх знаходження, порядок евакуації документів і майна.

У службовому приміщенні № 1/1 **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:**

влаштовувати тимчасові електромережі, прокладати електричні проводи безпосередньо по основі конструкції будівлі, що може горіти, експлуатувати світильники зі знятими ковпаками (розсіювачами);

захащувати доступи до засобів пожежогасіння;

курити, використовувати легкозаймисті рідини;

проводити зварювальні та інші роботи з вогнем без спеціального дозволу;

вмикати електронагрівальні прилади (чайники, кип'ятильники тощо) без негорючих підставок та в місцях, де їх використання не передбачено (або заборонено).

Особа, відповідальна за протипожежний стан службового приміщення, після закінчення роботи зобов'язана:

оглянути приміщення, переконавшись у відсутності порушень, що можуть призвести до пожежі;

вимкнути електроживлення приладів, обладнання та освітлення.

Особовий склад, який залучається до чергування на БП-280, (далі НЧО БП-280), повинен постійно дотримуватись правил безпеки при виконанні робіт, поводженні з небезпечними матеріалами і приладами, які можуть сприяти виникненню пожежі. Постійно забезпечувати контроль за протипожежним станом, виключати випадки виникнення пожежі.

У випадку пожежі в неробочий час у приміщенні ІТВ, або в поряд розташованих приміщеннях, якщо виникає безпосередня загроза матеріальним носіям секретної інформації (ключової інформації), які знаходяться в приміщенні № 1/1 НЧО БП-280 разом з черговим по частині повинен забезпечити евакуацію матеріальних носіїв секретної інформації (далі – МНСІ), техніки спеціального зв'язку (далі – ТСЗ), допоміжної апаратури, іншого не секретного майна ІТВ, не допускати порушень вимог режиму секретності, щодо поводження з МНСІ, не допустити компрометацію ключової інформації. У випадку пожежі (стихійного лиха), доповісти черговому вузла зв'язку та керуватись його вказівками.

III. Порядок дій

При виникненні пожежі НЧО БП-280 (займання, появи запаху диму) в приміщенні №1/1, при можливості, визначає місце та ступінь займання, негайно доповідає черговому вузла зв'язку. До прибуття пожежної команди приймає міри, щодо ліквідації осередків займання застосовуючи штатні засоби пожежогасіння, розташовані в приміщенні ІТВ та будівлі 80/231.

У разі неможливості здійснення ліквідації осередків займання при безпосередній загрозі, НЧО БП-280 приймає рішення на евакуацію, при цьому уточнює у чергового вузла зв'язку місце для тимчасового розміщення металевих сховищ, тари та допоміжного обладнання, іншого не секретного майна ІТВ згідно плану евакуації разом з пожежною (евакуаційною) командою здійснюють їх евакуацію. До початку евакуації НЧО БП-280 може прийняти рішення на переміщення з металевих шаф в тару (мішок для евакуації документів, апаратури з грифом обмеженого доступу) (у цьому випадку НЧО БП-280 надається право на вскриття металевих сховищ №10, №16, які опечатує номерною металевою печаткою чергового вузла зв'язку. З метою зменшення часу евакуації дозволяється залучати особовий склад чергової служби з числа добового наряду, інших військовослужбовців. Сховища, тара, допоміжне обладнання та інше несекретне майно, у разі евакуації розміщуються в спеціально відведеній ділянці згідно плану (спортивне містечко), при цьому черговий частини після отримання повідомлення від чергового вузла зв'язку про необхідність здійснення евакуації з уточненням відведеної ділянки, з метою охорони та недопущення втрат МНСІ призначає одного з посильних штабу та відряджає його до вказаної ділянки. Після закінчення евакуації, та у разі можливості черговий вузла зв'язку повинен переконавшись, що евакуація МНСІ з приміщення здійснена в повному обсязі. Розкриття сейфів, тари, а також навмисне порушення цілісності опечатаних пластилінових зліпків пожежній (евакуаційній) команді під час евакуації **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ**.

Алгоритм дій для НЧО БП-280 у випадку пожежі:

1. Доповісти черговому вузла зв'язку про випадок та виконані заходи – діяти відповідно вказівок.
2. У разі необхідності вжити заходів щодо виклику пожежних підрозділів військової частини А0339 через чергового військової частини А0339 за номером 68-41-614 або

мобільному телефону 063-260-6216, 093-536-0937, та за необхідності ДСНС по телефону 101, рятування людей та майна.

IV. Порядок евакуації

Евакуація сховищ, тари, допоміжного обладнання та іншого несекретного майна здійснюється згідно схеми евакуації ІТВ. Під час евакуації металевих сховищ, тари розкривати, або навмисно порушувати цілісність пластилінових зліпків **ЗАБОРОНЕНО**.

Черговість виносу майна при евакуації:

- I-ша черга – Металеві сховища №10, №16 (чарунка 16/1, 16/2).
- II-га черга – Допоміжне обладнання.
- III-тя черга – Решта несекретного майна наявного в приміщенні 1/1.

V. Порядок виклику особового складу

Начальник зв'язку - начальник групи зв'язку та кібербезпеки :
майор ІЛЬМІНСКИЙ Н.А. мобільний-0956172701;

Начальник інформаційно - телекомунікаційного вузла:
лейтенант МОЗГОВА Н.Ф. мобільний-0672265268;

Інженер інформаційно - телекомунікаційного вузла:
старший лейтенант БУРЛАКОВ С.О. мобільний-0933250628;

Командир відділення спеціального зв'язку:
молодший сержант КОЗЮРА Н.О. мобільний-0937328293.

VI. Знаходження засобів пожежогасіння

Вогнегасники – приміщення № 1/1 вогнегасник ВВК-3.5

VII. Розрахунок сил та засобів для рятування та евакуації документів та майна

Дії при пожежі	Хто виконує
Гасить пожежу вогнегасником	Оператор відділення спеціального зв'язку
Працює кувалдою	Оператор відділення спеціального зв'язку

Начальник штабу – заступник командира військової частини А2900
 полковник

Олександр КЛИМЕНКО

Затверджено
наказом командира військової
частини А2900
від 23.12.2025 №15212

ІНСТРУКЦІЯ

черговому вузла БП-010 з техніки безпеки

Черговий вузла зобов'язаний:

1. При прийомі чергування:

- перевірити наявність електрозахисних засобів та їх відповідність вимогам, правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживача;
- перевірити освітлення робочого місця, наявність індивідуальних засобів захисту;
- перевірити цілісність, надійність контакту та кріплення заземлення бойового поста.

2. При несенні чергування:

- працювати тільки на справних технічних засобах;
- надати першу медичну допомогу при ураженні електричним струмом;
- користуватись справними інструментами та приладами;
- постійно спостерігати за станом та режимом роботи обладнання;
- виконувати вимоги інструкцій по експлуатації технічних засобів, вимагати їх дотримання;
- проводити негайно відключення електроустановок при виявленні несправності, яка загрожує пожежею, вибухом або нещасним випадком.

3. При проведенні технічного обслуговування та ремонту технічних засобів бойового поста:

- при виявленні будь-яких несправностей електроінструмента негайно припинити роботу.

Черговому вузла забороняється:

- знімати плакати та знаки безпеки, знімати загородження та проникати за них;
- при проведенні огляду розподіляючих пристроїв торкатись струмоведучих частин, обтирати або чистити їх;
- перевіряти відсутність напруги торканням до струмоведучих частин;
- користуватися засобами захисту, термін придатності яких закінчився.

Начальник штабу – заступник командира військової частини А2900
полковник



Олександр КЛИМЕНКО

Затверджено
наказом командира військової
частини А2900
від 23.12.2025 № 15212

ІНСТРУКЦІЯ

з протипожежного захисту номеру чергової обслуги БП-010

Номер чергової обслуги – **ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ**:

При прийманні чергування:

- перевірити наявність та справність засобів пожежогасіння, відсутність сторонніх предметів, що загороджують підхід до обладнання.

При несенні чергування:

- підтримувати чистоту та порядок в приміщеннях бойових постів;
- дотримуватись заходів пожежної безпеки при проведенні робі в приміщеннях бойових постів;
- тримати засоби пожежогасіння в готовності до негайного використання.

При пожежі на посту:

- доповісти черговому по вузлу про місце і характер пожежі;
- відключити з дозволу чергового по вузлу електрообладнання, яке знаходиться в осередку пожежі;
- винести з приміщення, яким загрожує пожежа, обладнання;
- вжити заходів щодо запобігання поширення вогню та диму у інші приміщення;
- приступити до гасіння пожежі, використовуючи існуючі засоби пожежогасіння, при сильному задимленні вдягати протигаз;
- організувати евакуацію потерпілих, документації та майна з осередку пожежі;
- після ліквідації пожежі вжити заходів для відновлення працездатності обладнання.

Черговому зв'язківцю забороняється:

- палити в необладнаних для цього місцях;
- використовувати засоби пожежогасіння не за призначенням;
- загороджувати підступи до засобів пожежогасіння;
- використовувати запобіжники невстановленого зразка та іншого номіналу;
- користуватися побутовими нагрівальними приладами;
- користуватися відкритим вогнем.

Начальник штабу – заступник командира військової частини А2900
полковник

Олександр КЛИМЕНКО